



# JENERATÖR KONTROL FORMU

Doküman Kodu	TY.FR.33
Yayın Tarihi	25.05.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	1

TAR H:

## C HAZLAR

C HAZ KODU	MARKASI	MODEL	SER NO	KAPAS TES
<b>YAPILACAK KONTROLLER</b>				
1	Motor so utma suyu ve ya seviyesi kontrol edilecek			
2	Ya ,su ve yakıt kaçak kontrolü yapılacak			
3	Yakıt tankı seviyesi kontrol edilecek (3/4'ün altına dü mü se haber ver)			
4	Blok suyu ısıtıcısı çalı ması kontrol edilecek. (termostad 60-70 dereceye ayarlanır.)			
5	Motor suyu sıcaklı ı bilgi ekranından kontrol edilecek. (beklemede 40-50 derece göstermelidir)			
6	Bilgi ekranından Akü voltajı kontrol edilecek (27-28 volt civarı olmalıdır)			
7	Senkronizasyon ve Transfer panosu uyarılar menüsü kontrol edilecek.(bilgi ekranında jeneratör hazır yazmalıdır.)			
8	Jeneratörün otomatik konumu kontrol edilecek (auto led'i yanmalıdır)			
9	Akü arj ünitesi ve Aküler kontrol edilecek.(sarj ünitesi üzerindeki ye il led yanmalı, akülerde i me ve sızıntı olmamalı)			
10	Jeneratör odası temizli i yapılacak. (her hafta Cuma günleri)			
11	Jeneratör 15 dakika bo ta çalı tırılarak manuel senkronize edilecek. jeneratörlerin senkron oldu u gözlenecek. (her hafta Cuma günleri)			
<b>NOT:</b> Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.				

**Bakım Yapan Tekniker/Teknisyen**

**Atölye efi**

**Teknik Servis Sorumlusu**

