

	TRAFO KONTROL FORMU	Doküman Kodu	TY.FR.38
		Yayın Tarihi	25.05.2016
		Revizyon Numarası	0
		Revizyon Tarihi	0
		Sayfa No	1

TARİH:

CİHAZLAR				
CİHAZ KODU	MARKASI	MODELİ	SERİ NO	KAPASİTESİ
YAPILACAK KONTROLLER				
1	Trafo odasına enerji kesilmeden girilmemelidir !!!!!			
2	Trafoların çalışma sıcaklıkları kontrol edilecek. (100 C° yi geçerse haber ver)			
3	Trafo soğutma fanlarının çalışması kontrol edilecek. (sıcaklık 90 C° nin üzerinde ise çalışması gerekir)			
4	Trafo soğutma fanları kumanda panosu kontrol edilecek.			
5	OG hücresi kontrol rölesinin ekranında uyarılar ve alarmlar kontrol edilecek.			
6	Trafolardan çekilen akımlar ve trafo gerilimleri kontrol edilecek. (gerilim 400 volt olmalı , ± 5 voltluk değişimde haber verilecek. Akım 1500 amper'in üzerindeyse haber verilecek.)			
7	Elektrik sayacı (aktif,reaktif,kapasitif) okunarak ilgili forma kayıt edilecek.			
8	Buşingler gözlemlenerek kontrol edilecek.			
NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacak. Teknik Servis Amirine bilgi verilecek.				

Bakımı Yapan Tekniker/Teknisyen

Atölye Şefi

Teknik Servis Sorumlusu



TRAFO KONTROL FORMU

Doküman Kodu	TY.FR.38
Yayın Tarihi	25.05.2016
Revizyon Numarası	0
Revizyon Tarihi	0
Sayfa No	2

[illegible]