

ÇELİK KAPI ALIM VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz eczane birimine alımı yapılacak çelik kapı teknik özellikleri ve montaj işlerini belirtir şartnamedir. Tüm nakliye, demontaj, montaj işleri, montaj sırasında deforme olan yerlerin tamirati yüklenici sorumluluğundadır. Tüm iş boyunca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde gerekli emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.

Çelik Kapı Teknik Özellikleri :

1. Çelik kapı üretim ve montaj standartlarına uygun olarak, kasalar DKP A-1 kalite en az 2 mm çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır. Güvenlik noktalarında ise bu ölçü en az 3.5 mm kalınlığa ulaşmalıdır. Kasa yapısı kasa ile duvar arasına boşluk kalmayacak şekilde duvarı kavrar nitelikte olmalıdır. Kapı ölçüsü 150*210 cm olup yüklenici kesin ölçüyü yerinde alacaktır. Kanat kalınlığı en az 70 mm olacaktır. En az 3 takım anahtar verilecektir.
2. Kapı serenleri en az 1.5 mm DKP A-1 kalitedeki sacdan, güvenlik noktalarında 1.5 mm+2.5 mm kalınlığa ulaşan nitelikte olmalıdır. Kanat içi yukarıdan aşağı ve sağdan sola olmak üzere omega destekler ile sağlamlaştırılmış olmalıdır.
3. Kanat yalıtımı için kanat iç sacı ile dış yüzey kaplama mobilyası arasında ısı ses izolasyon malzemesi kullanılmalıdır.
4. Yalıtım ve contalama kalitesi ile ses, ısı, toz ve haşere yalıtımı sağlamalıdır.
5. Kapı montajında yapılan kapının, duvar ile adeta bir bütünlük oluşturması sağlanmalıdır. Kapılarda kaynaklama sistemi kullanılması sonucunda kapının duvarla bir bütün halini almasından dolayı terazisinin bozulmaması sağlanarak, ömür boyunca servis ihtiyacı ortadan kaldırılmış olacaktır.
6. Kapıların kilit sisteminde garanti süresi en az 5 yıl olacaktır.
7. Kilit sistemi iki türlü çevirmeye ayarlanarak üçüncü turda karşılaşılan kırılma sıkıntısı ortadan kaldırılmış şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
8. Kilit silindirleri, dış taraftan delmeye ve kesilmeye karşı sertleştirilmiş çelik zırh ile muhafaza edilecektir.
9. Kilitler, standart olarak ortada ve üstte 3 türlü Monoblok Kilit diye tabir edilen kilit sistemi olmalıdır. İsteğe bağlı olarak Merkezi diye tabir edilen, kapıyı tek anahtar ile 13 noktadan kilitleme sağlayan güvenlik kilidi kullanılmalıdır. İsteğe bağlı olarak menteşe tarafından sabit pim uygulaması yapılabilir olmalıdır. Teklif sırasında idare seçim yapma hakkına sahiptir.
10. Kapılarda standart olarak kaliteli malzemeden tokmak, taktak, 180 derece dürbün, gizli emniyet kelepçesi, kapı kolu kullanılmalıdır.
11. Kapı renk ve kaplama özellikleri, firma kataloğundan seçilecektir.

Ecz. Gökhan ARICAN
Dip. No. 5724
KSÜ Araş. ve Uyg. Hastanesi

Türker ÇINAR
Elektrik - Elektronik Müh.

(Signature)

ÇELİK KAPI ALIM VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz eczane birimine alımı yapılacak çelik kapı teknik özellikleri ve montaj işlerini belirtir şartnamedir. Tüm nakliye,demontaj,montaj işleri, montaj sırasında deforme olan yerlerin tamirâtı yüklenici sorumluluğundadır. Tüm iş boyunca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde gerekli emniyet tedbirleri yüklenici tarafından alınacaktır.

Çelik Kapı Teknik Özellikleri :

- 1.Çelik kapı üretim ve montaj standartlarına uygun olarak, kasalar DKP A-1 kalite en az 2 mm çelik sacdan imal edilmiş olmalıdır. Güvenlik noktalarında ise bu ölçü en az 3.5 mm kalınlığa ulaşmalıdır. Kasa yapısı kasa ile duvar arasına boşluk kalmayacak şekilde duvarı kavrar nitelikte olmalıdır. Kapı ölçüsü 150*210 cm olup yüklenici kesin ölçüyü yerinde alacaktır. Kanat kalınlığı en az 70 mm olacaktır. En az 3 takım anahtar verilecektir.
- 2.Kapı serenleri en az 1.5 mm DKP A-1 kalitedeki sacdan, güvenlik noktalarında 1.5 mm+2.5 mm kalınlığa ulaşan nitelikte olmalıdır. Kanat içi yukarıdan aşağı ve sağdan sola olmak üzere omega destekler ile sağlamlaştırılmış olmalıdır.
- 3.Kanat yalıtımı için kanat iç sacı ile dış yüzey kaplama mobilyası arasında ısı ses izolasyon malzemesi kullanılmalıdır.
- 4.Yalıtım ve contalama kalitesi ile ses, ısı, toz ve haşere yalıtımı sağlamalıdır.
- 5.Kapı montajında yapılan kapının, duvar ile adeta bir bütünlük oluşturması sağlanmalıdır. Kapılarda kaynaklama sistemi kullanılması sonucunda kapının duvarla bir bütün halini almasından dolayı terazisinin bozulmaması sağlanarak, ömür boyunca servis ihtiyacı ortadan kaldırılmış olacaktır.
- 6.Kapıların kilit sisteminde garanti süresi en az 5 yıl olacaktır.
- 7.Kilit sistemi iki türlü çevirmeye ayarlanarak üçüncü turda karşılaşılan kırılma sıkıntısı ortadan kaldırılmış şekilde dizayn edilmiş olacaktır.
- 8.Kilit silindirleri, dış taraftan delmeye ve kesilmeye karşı sertleştirilmiş çelik zırh ile muhafaza edilecektir.
- 9.Kilitler, standart olarak ortada ve üstte 3 türlü Monoblok Kilit diye tabir edilen kilit sistemi olamldır. İsteğe bağlı olarak Merkezi diye tabir edilen, kapıyı tek anahtar ile 13 noktadan kilitleme sağlayan güvenlik kilidi kullanılmalıdır. İsteğe bağlı olarak menteşe tarafından sabit pim uygulaması yapılabilir olmalıdır. Teklif sırasında idare seçim yapma hakkına sahiptir.
- 10.Kapılarda standart olarak kaliteli malzemeden tokmak, taktak, 180 derece dürbün, gizli emniyet kelepçesi, kapı kolu kullanılmalıdır.
11. Kapı renk ve kaplama özellikleri, firma kataloğundan seçilecektir.

Ecz. Gökhan ARICAN
Diy. No 3727
KSÜ Arç. ve D. Hastanesi

Türkay ÇINAR,
Elektrik - Elektronik Müh.